

NÁVOD K POUŽITÍ



Sada k uzávěru velkých nebo nepravidelných jističů 400-690 V BY 01630B

Sada pro uzávěr velkých nebo nepravidelných jističů 480 – 600 V se skládá z těchto komponent:

Červená blokovácí tyč (lze doobjednat pod kódem BY 01630C)

Zelená blokovácí tyč (lze doobjednat pod kódem BY 01630D)

Žlutá upevňovací kolejnice 2 x (lze doobjednat pod kódem BY 0C840)

Odmašťovací ubrousky 3 x

(Sadu lze dovybavit držákem nepoužívaných blokových tyčí BY 0C841)

Sadu lze použít jednoduchým způsobem bez vrtání a použití dalšího nářadí.

- 1) Pomocí odmašťovacích ubrousků vyčistěte plochu kolem jističe a nechte uschnout.
- 2) Po obou stranách jističe nalepte rovnoběžně a souměrně žluté upevňovací kolejnice.
- 3) Ovládací páku jističe umístěte do požadované polohy (vypnuto/zapnuto)
- 4) Pro polohu „vypnuto“ volte červenou blokovací páku a vsuňte ji do ok kolejnic tak, aby se co nejvíce dotýkala ovládací páky jističe.
- 5) Pro blokaci jističe v poloze „zapnuto“ volte zelenou blokovací páku. Vsuňte ji do ok kolejnic tak, aby se co nejvíce dotýkala ovládací páky jističe.
- 6) Pak blokovací páku zajistěte zámkem (ve stejném oku, v jakém je blokovácí tyč umístěna).
- 7) Uzamčením visacího zámku zajistíte, že ovládání páky spínače je ztížené a je možné jen po překonání překážek.
- 8) Na zajištěnou část je možné viditelně umístit informační visačku (není součástí dodávky), která obsahuje důležité informace, kdy a kým bylo spínací tlačítko zajištěno. Na visačce by měla být umístěna také výstraha a informace, že zařízení není připraveno k provozu.

Verze 101218