

TECHNICKÝ LIST



Protipožární kontejner pro skladování hořavin s požární odolností 90 minut C64-3004-A

TECHNICKÁ DATA:

Hlavní vnější rozměry:	6 240 × 1 770 × 3 550 mm (d × h × v) Vnější rozměry jsou udány bez přídatných zařízení (elektrické zařízení a ventilační zařízení)
Hlavní vnitřní rozměry:	4 × 2 700 × 1 300 × 1 400 mm (d × h × v)
Vnitřní šířka:	2 × 270 cm
Maximální zatížení	1 500 kg/m ²
Počet úrovní:	2
Počet dveří:	2 × 2křídle zavěšené ocelové plně s tepelnou izolací
Hmotnost:	4 300 kg
Objem záchytné vany:	2 × 1 000 l
Kapacita:	8 IBC kontejnerů do objemu 1 000 l 32 sudů na chemické paletě 24 sudů na europaletě
Materiál:	ocelový plech /izolace (minerální vata)
Povrchová úprava:	prášková barva – tloušťka 120 mikrometrů (ČSN EN ISO 12944-C3)
Barva:	
- kontejner:	modrá RAL 5015
- záchytná vana:	stříbrná
Maximální zatížení:	
- nosnost úrovně:	1 500 kg/m ²
- zatížení sněhem:	sk = 1,56 kN/m ² (ČSN EN 1991-1-3/NA2)
- zatížení větrem:	qP = 0,585 kN/m ² (ČSN EN 1991-1-4/NA1)

CERTIFIKÁT:

DiBt Z-38.5-122
nepropustnost záchytné vany
DiBt Z-10.49-584
sendvičové izolované panely
(platný do 21. 4. 2021)
DiBt Z-6.20-2057 (protipožární dveře)
(platný do 1. 2. 2020)



POPIS VÝROBKU:

- Protipožární kontejner C64-3004-A je určen pro bezpečné skladování hořlavých látek ohrožujících vodu a vodní zdroje GHS kategorie 1-3 a 1-4 vně výrobních a skladových objektů.
- Kontejner je vyroben z konstrukčního materiálu třídy A1 (DIN 4102)
- Dveře, bočnice a střecha jsou chráněny tepelně izolačními sendvičovými panely E190 (DIN EN 13501)
- Tento kontejner poskytuje v případě požáru ochrannou lhůtu v délce 90 minut pro bezpečné opuštění pracoviště a chrání také zasahující záchranáře a hasičské sbory před účinky skladovaných látek.
- Kontejner je vybaven certifikovanou záchytnou vanou se žárově zinkovaným roštem (podle ČSN EN ISO 3452-1 – kontrola svárů). Záchytná vana je vyrobena z plechu o tloušťce 5 mm).
- Dveře jsou vybaveny cylindrickým zámkem pro možnost uzamykání a samozavíracím mechanismem v horní části dveří.
- Dveře nejsou vybaveny antipanikovým kováním. Z tohoto důvodu je zakázána práce lidí uvnitř kontejneru.
- Konektor pro uzemnění kontejneru na místě je v souladu s ČSN 332030 (CLC/TR50404:2003) – uzemnění brání vzniku nežádoucích výbojů.
- Kontejner je standardně vybaven žárově zinkovanými vyrovnávacími plechy pro vyrovnání kontejneru do vodováhy (je nutné dodržet pro správnou funkci samozavírání dveří).
- Lze připojit zařízení pro definovanou výměnu vzduchu a pro odtah znečištěného vzduchu (není součástí dodávky).
- Při skladování hořlavých GHS kategorie 1-3 je nutné kontejner vybavit nucenou ventilací a zařízením vhodným pro explozivní prostředí
- **Každý kontejner je označen výstražnými zákazovými značkami:**
 - Manipulace s ohněm a kouření zakázáno
 - Neoprávněným osobám vstup zakázán

POUŽITÍ:

- Tento protipožární kontejner je doporučen pro bezpečné skladování hořlavých, které mohou ohrožovat vodní zdroje a kvalitu vody, jako například kapaliny ropného původu.
- Skladování v nádobách o maximálním objemu 1 000 litrů.

PODMÍNKY POŽADOVANÉ NA UŽIVATELI:

Uživatel je povinen zajistit následující podmínky pro správné použití protipožárního kontejneru:

- nezamrzající základová deska s minimální třídou pevnosti C25/30 (podle DIN 18202, Tabulka 3, řádek 3)
- vyložení, instalace na místě použití, usazení a ukotvení pomocí ocelových nebo chemických kotev
- uzemnění na místě usazení kontejneru k existujícímu zemnímu bodu nebo tyči
- zdroj elektrického proudu

PŘÍSLUŠENSTVÍ DOSTUPNÉ NA VYŽÁDÁNÍ:

Protipožární kontejner lze volitelně dovybavit dalším příslušenstvím, které není součástí standardní nabídky. V případě zájmu kontaktujte naše obchodní zástupce a vyžádejte si speciální cenovou nabídku.

Seznam komponent pro dovybavení:

- Nucená ventilace v provedení do výbušného/nevýbušného prostředí prostředí (povinné pro hořlavé kapaliny GHS 1-3)
- Osvětlení v provedení do výbušného/nevýbušného prostředí
- Topení v provedení do výbušného/nevýbušného prostředí
- Klimatizační jednotka pro zajištění teploty uvnitř kontejneru
- Aretace dveří v otevřené poloze C64-3044-A
- Kontrolní systém pro nucenou ventilaci
- Světelná a zvuková signalizace kontroly nucené ventilace
- Rozvodná skříňka